

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁUPCY

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 63 2743642; 63 2743643
- PPIS w Słupcy 63 2743642 wew. 11
- faks 63 2743643
- Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej 63 2743642 wew. 21, 25
- e-mail psse.słupca@pis.gov.pl

ul. Kościuszki 9
62-400 Słupca
www.psse-słupca.pl

ON.HK.426.1.1.8.146.2020

oryginał/kopia
Słupca, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy

ul. Zagórska 26
62-400 Słupca

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn.zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody: nr W-78/2020 z dnia 07.02.2020 r., W-238/2020 z dnia 13.03.2020 r., W-337/2020 z dnia 10.04.2020 r. Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koninie, nr N/734/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 10.04.2020 r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz NR: 20721/20/POZ z dnia 29.01.2020 r., 21076/20/POZ z dnia 29.01.2020 r., 21094/20/POZ z dnia 29.01.2020r., 59948/20/POZ z dnia 17.02.2020r., 59949/20/POZ z dnia 17.02.2020r. 59947/20/POZ z dnia 17.02.2020r. 59950/20/POZ z dnia 17.02.2020r. 59898/20/POZ z dnia 17.02.2020r. 599897/20/POZ z dnia 17.02.2020r., 112194/20/POZ z dnia 17.03.2020r., 112193/20/POZ z dnia 20.03.2020r., 112218/20/POZ z dnia 18.03.2020r., 112217/20/POZ z dnia 18.03.2020r., 112216/20/POZ z dnia 18.03.2020r. 145820/20/POZ z dnia 27.03.2020r., 145821/20/POZ z dnia 27.03.2020r. 145819/20/POZ z dnia 27.03.2020 r. J.S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w dniach: 15 stycznia 2020 r., 4 lutego 2020 r., 5 lutego 2020 r., 4 marca 2020r., 10 marca 2020 r., 23 marca 2020 r., 7 kwietnia 2020 r. z wodociągu publicznego Słupca

STWIERDZA

**w badanym zakresie przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Słupca**

UZASADNIENIE

W dniach: 15 stycznia 2020 r., 4 lutego 2020 r., 5 lutego 2020 r., 4 marca 2020r., 10 marca 2020 r., 23 marca 2020 r., 7 kwietnia 2020 r. pobrano do badania próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego Słupca**. Przeprowadzone badania próbek wody (sprawozdania z badań nr: W-78/2020 z dnia 07.02.2020 r., W-238/2020 z dnia 13.03.2020 r., W-337/2020 z dnia 10.04.2020 r. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Koninie, nr N/734/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 10.04.2020 r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz NR: 20721/20/POZ z dnia 29.01.2020 r., 21076/20/POZ z dnia 29.01.2020 r., 21094/20/POZ z dnia 29.01.2020r., 59948/20/POZ z dnia 17.02.2020r., 59949/20/POZ z dnia 17.02.2020r. 59947/20/POZ z dnia 17.02.2020r. 59950/20/POZ z dnia 17.02.2020r. 59898/20/POZ z dnia 17.02.2020r. 599897/20/POZ z dnia 17.02.2020r., 112194/20/POZ z dnia 17.03.2020r., 112193/20/POZ z dnia 20.03.2020r., 112218/20/POZ z dnia 18.03.2020r., 112217/20/POZ z dnia 18.03.2020r., 112216/20/POZ z dnia 18.03.2020r. 145820/20/POZ z dnia 27.03.2020r., 145821/20/POZ z dnia 27.03.2020r. 145819/20/POZ z dnia 27.03.2020 r. J.S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia) wykazały, że woda z wodociągu publicznego Słupca w punktach poboru: Hydrofornia – ul. Koszucka,, studzienka wodomierzowa

– ul. Dworcowa, studzienka wodomierzowa – ul. Warszawska, studzienka wodomierzowa – ul. Rondo Róża, hydrant- ul. Zagórska, hydrant- ul. Wodna, hydrant- ul. Niepodległości 13a, hydrant- ul. Bóznicza, studzienka wodomierzowa- Jana III Sobieskiego, studzienka wodomierzowa – ul. Traugutta 100, studzienka wodomierzowa – ul. Sienkiewicza, zbiornik wieżowy - ul. Kopernika w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupcy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupcy
lek. med. Zygmunt Jasiński

Dokument został podpisany, **elektronicznie**
podpisem kwalifikowanym

Otrzymują:

1. Adresat – ePUAP

2. a/a

U.W.