



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupcy

Słupca, 12 kwietnia 2023 r.

ON-HK.9020.2.57.2023

**Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Słupcy**

**ul. Zagórska 26
62-400 Słupca**

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn.zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po rozpatrzeniu sprawozdań z badań Nr: **W-233/2023** OL PSSE w Koninie z dnia 3 marca 2023 r., nr **N/563/2023/LB-WiPF/PCH/** Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych WSSE w Poznaniu z dnia 21 marca 2023 r. oraz Nr: 32798/23/POZ z dnia 01.02.2023 r., 32799/23/POZ z dnia 01.02.2023 r., 66938/23/POZ z dnia 21.02.2023 r., 66939/23/POZ z dnia 21.02.2023 r. próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych w dniach: 20 stycznia 2023 r., 8 lutego 2023 r. i 28 lutego 2023 r. z wodociągu publicznego **Słupca**

STWIERDZA

**w badanym zakresie przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Słupca**

UZASADNIENIE

W dniach: 20 stycznia 2023 r., 8 lutego 2023 r. oraz 28 lutego 2023 r. pobrano do badania próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w **wodociągu publicznym Słupca**. Przeprowadzone badania jakości wody (sprawozdania z badań Nr: **W-233/2023** Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Koninie z dnia 3 marca 2023r., nr **N/563/2023/LB-WiPF/PCH/** Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych WSSE w Poznaniu z dnia 21 marca 2023 r.) oraz sprawozdań z badań Nr: 32798/23/POZ z dnia 01.02.2023 r., 32799/23/POZ z dnia 01.02.2023 r., 66938/23/POZ z dnia 21.02.2023 r., 66939/23/POZ z dnia 21.02.2023 r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy
ul. Kościuszki 9 | 62-400 Słupca
Oddział Nadzoru | Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
tel. 63 2743642 | wew. 21, 25
sekretariat.psse.słupca@sanepid.gov.pl | higienakomunalna.psse.słupca@sanepid.gov.pl
NIP 667-12-22-162 | REGON 307431
www.gov.pl/web/psse-słupca
PSSESłupca/SkrytkaESP

wykazały, że dostarczana woda z wodociągu publicznego Słupca w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupcy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. adresat- ePuap
2. Burmistrz Miasta Słupca, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
3. a/a

U.W.